

## **GRIMSRØD TERRASSE 15-25.**

Arbeidene bestod i å separere avløpssystemet. Gravearbeidene var i konflikt med 315mm kommunal vannledning. Massene var blandingsmasser av grov grus og leire. Grøftene ble gravd med godt skrådde kanter. Grøftekantene hadde god stabilitet.

Arbeidene utført i 2015.

Halden 04.02.2019







