

belastet terreng, d.v.s. veger eller plasser, bør ikke høydeforskjellen være mere enn 2 meter. Terrenget regnes som belastet dersom veger og oppstillingsplasser er plassert nærmere skråningen enn 25 -- 30 meter. Skråningen må ikke være brattere enn 1:2.

Oppfylling av terrenget vil medføre betydelige setninger. Anslagsvis vil en jevnt fordelt tilleggslast på 4 t/m^2 gi setning på ca. 80 cm.

3. Grøfter.

Ved graving av grøfter for drenerør, ledninger etc. gjelder følgende:

Grøfter dypere enn 65 cm må stemples av om en ønsker å arbeide med vertikale vegger.

Grøftedybder større enn 3 meter kan av hensyn til fare for bunnoppressing ikke tillates uten spunting til fjell. Dette gjelder når terrenget på sidene av grøften er ubelastet.

Grøfter som går ned i nåværende terreng kan komme i kontakt med grunnvannet. Det er ikke foretatt grunnvannstandsmaalinger. Dersom bunn grøft blir liggende under nåværende grunnvannspeil, kan grøften drenere grunnvannet. Som følge av dette kan en få terrengsetninger.

VEGLABORATORIET
Geoteknisk seksjon

Oslo, 12. juni 1974.

H. Ruistuen
H. Ruistuen.

Nils Rygg
Nils Rygg.