



SIVILINGENIØRENE
APELAND & MJØSET AS

RÅDGIVENDE
INGENIØRER
BYGGETEKNIKK

A/S Geoteam
Waldemar Thranesgt. 98

OSLO 1

DERES REF.

DERES BREV

VÅR REF. LM/abh

OSLO 14.8.72

STATENS ATTFØRINGSINSTITUTT OSLO/SAO
GRUNNUNDERSØKELSER

Ved en sammenligning av kotehøyder ifølge Deres rapport av 21.12.71 med situasjonskart har vi konstatert avvikelser. Ved ytterligere kontroll i marken og kontakter med Oslo Kommunens Oppmålingsvesen viser det seg at Kommunens polygonpunkter som målingene baserer seg på ved det tidspunkt Deres oppmåling ble utført ikke var angitt med riktig koordinater fra kommunens side.

Vi ber Dem derfor foreta nye målinger og borringar for de tidligere anviste punkter, som er bygningens fundamenteringspunkter, samt fornyet utsetting i marken og koordinatangivelse av husets hjørnepunkter idet man går ut ifra Oslo Kommunes koordinatsystem ("rutekryss" på situasjonskartets original).

I forbindelse med dette arbeid står vi til tjeneste med vårt kontrollmateriale og bistand ved befaring.

I tillegg til dette ønsker vi

- a) Avveining og dybden til fjell for ytterlige 42 punkter ifølge revidert grunnborringsplan nr. 1A fra oss.
- b) Stabilitetsvurdering av den foreslåtte skråning mot T-banesporet.
- c) Tillatt grunnpåkjenning på fjellet.

KOP1 TIL B-SEKST.

SIV. ING. DR. TECHN. KRISTOFFER APELAND

SIV. ING. TRYGGVE MJØSET

M.B.T.F. M.B.T.F.

STAT.
BREV

STAT.
BREV

12655/15.8.72

INDUSTRIKATA 59

OSLO 3

TELF. 00 78 80

BANKGIRO 6035 05 6027

CHR. BANK OG KREDITKASSE

P. 18/8-72

Om det skulle være flere momenter i forbindelse med prosjektet som De mener bør belyses er vi takknemlige for informasjonen om dette.

Etter det vi har oversikt over er omkostningsrammen for de geotekniske undersøkelser ikke utnyttet. Vi ber Dem imidlertid i god tid ordne Deres økonomiske forhold med SBED dersom De anser at omkostningsrammen ikke kan holdes.

Vi ber Dem utføre de foreslåtte undersøkelser så fort som mulig.

Med hilsen

LM

Leif Moe
Leif Moe

Gift for prosjekt hos A&M:

Hallset

Kopi: SBED,
Ark. Lund & Slaatto.