




Trondheim kommune

R.1246 STUBBANVEGEN 20

GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT



11.01.2005





TRONDHEIM
BYTEKNIKK
geoteknikk



TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1246	STUBBANVEGEN 20		
	Datarapport		
Trondheim den:	11.01.2005		
Oppdragsgiver:	SWECO Grøner	Oppdrag ved:	Kåre Sand
Repr. punkt:	Tr. h. øst: 900	Tr. h. nord: -3300	
Sted:	Stubban	Antall tekstsider:	1
Feltarbeidet utført:	13.12.2004	Antall bilag:	1
Feltmetoder:	sondering	prøvetaking	
Emneord:	grunnforhold		
Saksbehandler:	 Stig Vognild	Kvalitetssikrer:	 Tone Furuberg
Tekst: På oppdrag fra Kåre Sand, SWECO Grøner, har vi foretatt grunnundersøkelse i Stubbanvegen 20. Det er sondert (totalsondering) til fjell i ett punkt og tatt opp 54 mm prøver fra samme lokalitet. Sonderingen viser antatt fjell 7,8 meter under terreng, mens prøvetakingen viser at grunnen består av siltig leire med siltlag. Leira er fra meget fast til middels fast. Tørrskorpeleira har mektighet 1,5 meter. Borpunktets plassering er vist i bilag 1, mens sonderings- og prøvetakingsresultatet er vist i bilag 2.			



STUBBANVEGEN 20

Situasjonskart

- ⊙ Totalsondering
- ⊗ Prøvetaking



TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

MÅLESTOKK:

1:500

TEGN. AV:

SSS

DATO:

10.01.05

KONTR.:

RAPP. NR.:

R.1246

BILAG:

1

