



Ladningstabell - Fase 2.N.
Borserie nr. 11.
Tennere: Millisek.
Hullavstand x forsetning = 0.90 m x 0.70 m.

Salve nr. 1-2.
Ved hulldybde 1 m.
Min. fordemning: 40 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 1 stk. = 75 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 4 stk. = 180 g
255 g

Ved hulldybde 2 m.
Min. fordemning: 80 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk. = 225 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 6 stk. = 270 g
495 g

Ved hulldybde 2.5 m.
Min. fordemning: 90 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk. = 225 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 9 stk. = 405 g
630 g

Salve nr. 3-4.
Ved hulldybde 2 m.
Min. fordemning: 50 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 2 stk. = 150 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 5 stk. = 225 g
Rørladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 1 stk. = 120 g
495 g

Ved hulldybde 3 m.
Min. fordemning: 80 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk. = 225 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 6 stk. = 270 g
Rørladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 2 stk. = 240 g
735 g

Salve nr. 5-6.
Ved hulldybde 2.5 m.
Min. fordemning: 50 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 2 stk. = 150 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 5 stk. = 225 g
Rørladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 2 stk. = 240 g
615 g

Ved hulldybde 3.5 m.
Min. fordemning: 80 cm.
Dynamit 20 m/m x 170 m/m a 75 g x 3 stk. = 225 g
Geomit 20 m/m x 130 m/m a 45 g x 9 stk. = 405 g
Rørladning 17 m/m x 500 m/m a 120 g x 2 stk. = 240 g
870 g

Tabellen kan reguleres på grunnlag av observasjoner og måleresultater etterhvert som arbeidet skrider frem.

NB!

Ved fundamenter må salvene tilpasses slik at det ikke sprenges like foran eller under hele fundamentbredden i en og samme salve.
Etter hver salve skal fjellskjæringen under fundamenter inspiseres av oss slik at bolting og/eller understøping om nødvendig kan anvises og utføres før neste salve sprenges.

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato
Rikshospitalet Patologbygget Sprengning - Fase 2.N			Målestokk	Tegn. 3	Dato 18.11
			Trac.		GD
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S JAN FRIIS			1:50	Kfr.	
Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5			4858-205		
Til. 68 92 90					