



PROFILER TERRENG/FJELL B1-B12
HM= 1:200 LM= 1:200

TEGNFORKLARING
(SYMBOLER SOM ER BENYTTET I FORBINDELSE MED PLAN OVER UTVENDIGE LEDNINGER.)

- KOMMUNAL HOVEDVANNLEDNING 10"ETERNIT
- TAKVANN/OVERVANN-DRENSVANN
- SPILLVANNSLEDNING(NYE LEDNINGER ER ANGITT MED TYKK STREK)
- SPILLVANNSLEDNING/DELVIS KOMBINERTLEDN. (EKSIST.LEDN.-ER ANGITT MED TYNN STREK)
- VANNINNLEGG-NYE LEDNINGER-TYNN STREK
- B1 - B12 UTFØRTE GRUNNBORRINGER (ENKLE SONDERBORRINGER TIL FJELL UTEN REGISTRERING AV MOTSTAND.)
- TERRENGKONTUR(PROFILER)
- FJELLKONTUR(PROFILER)
- TL TOPP LOKK
- B BUNN LEDNING-AVLØP
- TL+161,05 +160,87 / TL+158,85 +159,02 HØYDER MED OVERSTRØKET TEKST = PROSJEKTERTE HØYDER. HØYDER INNTIL = KONTROLLERTE HØYDER
- KUM-TYPE I HENHOLD TIL ANGIVELSE PÅ TEGNING.

TYPETEGNING
RENNEKUM IKKE I MÅLESTOKK
MÅL I CM



FUGING: MELLOM KUMRINGENE LEGGES ATLAS TETNINGSBÅND,EVT. SÅR I BIG-RINGENE TETTES FRA UTSIDEN MED ASFALTKITT OG FRA INNSIDEN MED SEMENT-MØRTEL.

STIGETRINN: KFR.BESKRIVELSEN

39 pkv nytt rennekum eg. 6.6 mill. (63 reisetid), ad Hotell.

OMLEGGING AV DIV.KLOAKKLEDN. VED ØRJE KURSTED 1975, UTFØRENDE ENTREPRENØR:
HARALD JENSEN - ØRJE



MARKER KOMMUNE

UTSNITT AV RAMMEPLAN FOR KLOAKK - KLOAKKERING AV LIHAMMEREN - ALTERNATIV I -

FORSLAG TIL LEDNINGSTRACE FOR SPILLVANNSLEDNING FRA ØRJE KURSTED MED TILKOBLING TIL PROSJEKTERT GRAVITASJONSLEDNING MELLOM (31) - (32)

MÅLESTOKK 1:5000

TEGNFORKLARING:
(SYMBOLER BENYTTET I FORBINDELSE MED RAMMEPLAN)

- PROSJ. KLOAKKLEDNING (OFFENTLIGE LEDNINGER)
- KLOAKKTRYKKLEDNING
- KLOAKKPUMPESTASJON
- RENSEANLEGG
- TRYKKBASSENG
- OVERLØP
- PROSJ. SPILLVANNSLEDNING(PRIVAT)FOR AVLØP FRA ØRJE KURSTED,FORTSETTELSE AV LEDNINGS-TRACE :KFR,TEGNING FOR UTVENDIGE LEDNINGER.
- A EKSISTERENDE SEPTIKTANKKUMMER KONVERTERES TIL RENNEKUMMER
- B RENNEKUM FOR SPILLVANN I BREKKPUNKT. AVSTAND MELLOM RENNEKUMMER,MAKS.60M
- C RENNEKUM FOR SPILLVANN I INNKOBLINGSPUNKT TIL OFFENTLIG GRAVITASJONSLEDNING.

FORPROSJEKT

ØRJE KURSTED
UTVENDIGE LEDNINGER-PROFILER
RAMMEPLAN FOR KLOAKK

Målestokk	Tegn. BJ 2.10.78
1:5000	Trac.
1:500	Kfr.

Erstatning for:

JACOBSEN og HAUGE A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS
NYGAARDSGT. 3, 1600 FREDRIKSTAD. TLF. (032) 17 295 - 17 630

2877:1

Erstattet av:

E6