



STATENS VEGVESEN
MØRE OG ROMSDAL

LABORATORIET		HOVEDARKIV: 47 OPPDRAK: NR 90.035 LABARKIV: RV/FV KOMMUNE: NR KARTREFERANSE: Hp					
TITTEL: NYTT DH-BYGG MOLDE							
SAKSBEHANDLER: Overingeniør Bjørn Wivestad						NOTAT NR 1	
KONTAKT: Overingeniør Rolf Jullum							
DATO: 1990-05-16	SENDT TIL	Vsj.	Dr sj.		RJ		Lab ark
VÅR REF: BWi/BTA	Antall	1			2		2
Laboratoriet, Molde, den 15/5-90 B. Wivestad							

På oppdrag fra Statens Bygge - og Eiendomsdirektorat har distriktslaboratoriet utført 5 prøvegravninger på tomte i posisjoner som vist på vedlagte kartutsnitt. Gravingen ble gjort med beltegående bakgraver.

Det ble overalt funnet minimal tykkelse på løsmasse-overdekninger over fjell, som angitt i nedenstående tabell.

Punkt	Terrengkote	Overdekning	Fjellkote
1	44,70	0,2	44,50
2	47,30	0,4	46,90
3	45,55	0,3	45,25
4	47,00	0	47,00
A		0,3	

Det ble observert at dagfjellet var sterkt forvitret i overflaten.